

SU DEPOLARININ TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI:

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 08.08.2007 /20802-2007/67 Genelgesi

C-Halkımızın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmesi ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Bu paragrafta belirtilen hususların yerine getirilmesi için uygulanması gereken şartları içerir.

A - İŞİN TARİFİ:

**Bu teknik şartnamede işi yaptıran kişi ve kuruluşa : İş veren
İşi yapan firma ise :Yüklenici olarak adlandırılmıştır**

Su depolarının sağlıklı ve hijyenik kalabilmesi için 6 ayda bir temizlenip dezenfekte edilmesi işidir.

- 1) İşveren; Su deposunun temizlenmesi için yükleniciden randevu aldıktan sonra bina ve depo girişlerindeki su vanalarını kapatarak depo suyunun %90'unu kullanarak bitirecek ve Hidroforu kapatarak yükleniciye teslim edecektir.
- 2) İşveren elemanları yüklenici elemanlarına temizliğin başlaması için elektriğin ve suyun nereden alınacağını , kirli suyun nereye tahliye edileceğini gösterecektir.
- 3) Yüklenici elemanları gösterilen prize kaçak akım rölesi takacak. Deponun havalandırılmasını aydınlatmasını sağlayacaktır.
- 4) Yüklenici elemanları su deposuna girmeden önce iş tulumu, kask, gözlük, maske, çizme-eldiven ve diğer kişisel koruyucu donanımlarını giyecek ve emniyet kemerini takarak depoya merdiven ile inecektir.
- 5) Su deposunun iç yüzeylerinde bulunan pas, mangan, yosun ve kireç gibi maddelerden temizlenecek dezenfeksiyonunun yapılması için yüzeylere kir ve kireç sökücü özellik taşıyan özel kimyasal temizlik ve dezenfekte ürünü yumuşak fırçalarla sürülecek, kirler gevşetilecek ve sonra 150 bar basınçlı su jeti ile yıkanarak temizlenecektir.
- 6) Mekanik temizlik sonrası biyosidal ruhsatlı ürün yüzeylere püskürtülerek dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Dezenfekte sonrası depo yüzeyleri yeniden yıkanarak durulanacaktır.
- 7) Çıkan kirli sular pompalarla atık su kanalına tahliye edilecek, depoya temiz su alınarak işlem bitirilecektir.
- 8) Yüklenici; depo yüzeylerini kontrol ederek, kum dökülmesi, çatlak, korozyon gibi olumsuzluklar varsa tespit edecek ve ayrıca suyun, pH, Klor, koku, tortu ve berraklık gibi parametrelerini kontrol ederek bir bilgi formu düzenliyerek işverene sunacaktır.
- 9) İşveren; temizlenen depoyu kontrol ederek teslim alacak ve depoya su dolduktan sonra hidroforu açarak çalıştıracaktır.

B-GENEL ŞARTLAR

- 1) Su deposu dezenfeksiyonunda Biyosidal ürünler yönetmeliği hükümlerine göre izin alınmış ürünler kullanılacaktır.
- 2) Dezenfeksiyon işlemleri Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi almış kişi veya kuruluşlara yaptırılacaktır.
- 3) Yüklenicinin Ticaret veya Sanayi odasından alınmış yıllık faaliyet belgesi olacaktır.
- 4) Yüklenicinin Belediyeden alınmış sıhhi müesseseler için ofis, iş yeri açma ruhsatı olacaktır.
- 5) Yüklenici firma son 3 yıl içerisinde, kamu ve özel sektörden bir sağlık / gıda kuruluşu için su deposu temizlik ve dezenfekte işi yaptığına dair bir belge veya fatura ibraz edecektir.
- 6) Yüklenici firma kadrosunda yüksek okul mezunu idari ve teknik eleman bulunduracak diplomalarını ibraz edecektir.
- 7) Çalışan elemanlar SSK'lı ve sağlık raporlu olacak ve İSG eğitimleri ve mesleki yeterlilik belgeleri ve kapalı alanlarda ve yüksekte çalışma izinleri olacaktır.
- 8) Yüklenici firma kendi bünyesinde çalışan ISG uzmanı olacaktır.
- 9) Yüklenici firma çalışma iş güvenliği konusunda her türlü tedbir alacak. Tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
- 10) Yüklenici firma işe başlarken 1 adet jeneratör, 1 adet akümülatör, 2 adet kaçak akım rölesi, 1 adet oksijen metre, 1 adet su deposu yıkama su jeti, 2 adet su tahliye pompası, bir araç ile pH ve Klor ölçüm kitleri hazır bulunduracaktır.
- 11) Dezenfeksiyonunda kullanılacak ürün Biyosidal ürün ruhsatlı olacak ve ürünü üretici firmanın ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Belgeli olacaktır.

C- YAPILACAK İŞİN MALİYETİ:

Şartnamede belirtilen su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılabilmesi işi; kullanılacak her türlü ekipman, alet-edevat, nakliye, hamaliye işçilik, genel giderler ve Müteahhit kârı dahil, KDV hariç olmak üzere depoların tonajları üzerinden fiyatlandırılacaktır

ENGİN YAZICI
ESKİ İSKİ BÖLGE MÜDÜRÜ
DEPOTEM GENEL MÜDÜRÜ